

## ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі **UA-2023-07-11-006748-a**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Замовник:** Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

**ЄДРПОУ:** 39117736

**Вид предмету закупівлі:** відкриті торги з особливостями

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-07-11-006748-a

**Предмет закупівлі:** код ДК 021:2015 42520000-7 Вентиляційне обладнання (Вентилятор радіальний пиловий).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 90 000,00 грн. з ПДВ. Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін» (товарів з технічними та якісними характеристиками що відповідають предмету закупівлі).

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** у замовника є необхідність у закупівлі товару даного виду, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому, для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного виду товару.

№п/п	Найменування	Технічні характеристики	Один вим.	К-сть
1	Вентилятор радіальний пиловий ЦП 7-40	Тип вентилятора - Вентилятор пиловий, Номер вентилятора №5, Матеріал вентилятора - вуглецева сталь, Конструктивне виконання 5, Фазність 3-фазний (380 В), Потужність двигуна, кВт 7,5, Оберти двигуна, об/хв. 1500, Міп продуктивність, тис. м3/год 1.3, Мах продуктивність, тис. м3/год 8.2, Мах тиск, Па 2000, Міп тиск, Па 1060, Вага, не більше, ніж (кг.) 206	шт.	1

Замовник не вчиняє та зобов'язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності. Товар гірший по якісних показниках не є еквівалентом.

Якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, ТУ, вимогам до якості, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.